

要検討項目検査結果

	項 目	基準値	H28	H29	H30	H31 (R1)
1	銀	目標値なし				
2	バリウム	0.7mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
3	ビスマス	目標値なし				
4	モリブデン	0.07mg/L以下	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
5	アクリルアミド	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
6	アクリル酸	目標値なし				
7	17-β-エストラジオール	0.0008mg/L以下 (暫定)		<0.000008		<0.000008
8	エチニル-エストラジオール	0.0002mg/L以下 (暫定)		<0.000002		<0.000002
9	エチレンジアミン四酢酸 (EDTA)	0.5mg/L以下		<0.05		<0.05
10	エピクロロヒドリン	0.0004mg/L以下 (暫定)		<0.0001		<0.0001
11	塩化ビニル	0.002mg/L以下		<0.0002		<0.0002
12	酢酸ビニル	目標値なし				
13	2,4-トルエンジアミン	目標値なし				
14	2,6-トルエンジアミン	目標値なし				
15	N,N-ジメチルアニリン	目標値なし				
16	スチレン	0.02mg/L以下	<0.00001		<0.00001	
17	ダイオキシン類	1pg TEQ/L (暫定)				
18	トリエチレンテトラミン	目標値なし				
19	ノニルフェノール	0.3mg/L以下 (暫定)	<0.0001		<0.0001	
20	ビスフェノールA	0.1mg/L以下 (暫定)	<0.00001		<0.00001	
21	ヒドラジン	目標値なし				
22	1,2-ブタジエン	目標値なし				
23	1,3-ブタジエン	目標値なし				
24	フタル酸ジ (n-ブチル)	0.01mg/L以下	<0.005		<0.005	
25	フタル酸ブチルベンジル	0.5mg/L以下 (暫定)	<0.005		<0.005	
26	マイクロキスチン-LR	0.0008mg/L以下 (暫定)	<0.0008		<0.0008	
27	有機すず化合物	0.0006mg/L以下 (暫定)		<0.0001		<0.0001
28	ブロモクロロ酢酸	目標値なし				
29	ブロモジクロロ酢酸	目標値なし				
30	ジブロモクロロ酢酸	目標値なし				
31	ブロモ酢酸	目標値なし				
32	ジブロモ酢酸	目標値なし				
33	トリブロモ酢酸	目標値なし				
34	トリコロロアセトニトリル	目標値なし				
35	ブロモクロロアセトニトリル	目標値なし				
36	ジブロモアセトニトリル	0.06mg/L以下		<0.001		<0.001
37	アセトアルデヒド	目標値なし				
38	MX	0.001mg/L以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
39	キシレン	0.4mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
40	過塩素酸	0.025mg/L以下	<0.00005		<0.00005	
41	パーフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	目標値なし				
42	パーフルオロオクタン酸 (PFOA)	目標値なし				
43	N-ニトロソジメチルアミン (NDMA)	0.0001mg/L以下	<0.000001		<0.000001	
44	アニリン	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	キノリン	0.0001mg/L以下	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
46	1,2,3-トリクロロベンゼン	0.02mg/L以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
47	ニトリロ三酢酸 (NTA)	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02