



採水箇所模式図

□ …採水地点

⇒ 札内川ダムより

第一砂防ダム

札内川

頭首工 (取水口)

沈砂池

中札内No. 2分水施設
配水池容量 386m³

芽室調整池
調整池容量 800m³

帯広No. 1分水施設

帯広調整池
調整池容量 19,300m³ (4,825 × 4)

浄水場

中札内調整池
調整池容量 400m³

浄水池
15,000m³

No. 1緊急遮断弁室

No. 2緊急遮断弁室

減圧弁・No. 3緊急遮断弁室

No. 4緊急遮断弁室

更別調整池
調整池容量 300m³

幕別調整池
調整池容量 1,300m³

音更調整池
調整池容量 1,500m³

池田No. 1分水施設
配水池容量 1,480m³

池田調整池
調整池容量 1,300m³